



NOTAS

- 1.- LAS MEDIDAS SE LEERAN EN MILIMETROS.
- 2.- SE COLOCARA PLACAS AISLANTES DE TEFLON DE ESP. 5 mm ENTRE LA CAÑERIA Y EL SOPORTE
- 3.- REVESTIMIENTO ESMALTE SINTÉTICO CON CONVERTIDOR DE OXIDO VERDE

LISTA DE MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	MATERIAL	NORMA y/o ESPECIFICACION	OBSERVACIONES
1	PERFIL UPN 60	m	40	ASTM A - 105		
2	ABRAZADERA EN U - Ø DE TUBO 2" - Ø3/8"	Pza.	3	ASTM A - 105		
3	ABRAZADERA EN U - Ø DE TUBO 3" - Ø1/2"	Pza.	11	ASTM A - 105		

REEMPLAZA A:	REV.	REEMPLAZADO POR:	REV.	TÍTULO: INSTALACIÓN DE RED DE GAS NATURAL INDUSTRIAL EN ALTA PRESIÓN														
<table border="1"> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>FIRMA</td> <td>FECHA</td> </tr> <tr> <td>DIBUJ. Caire, Samir</td> <td></td> <td>15/02/15</td> </tr> <tr> <td>DIBUJ. Benetti, Exequiel</td> <td></td> <td>15/02/15</td> </tr> <tr> <td>VERIF.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				NOMBRE	FIRMA	FECHA	DIBUJ. Caire, Samir		15/02/15	DIBUJ. Benetti, Exequiel		15/02/15	VERIF.			TIPO DE ELABORADO: PROYECTO		
NOMBRE	FIRMA	FECHA																
DIBUJ. Caire, Samir		15/02/15																
DIBUJ. Benetti, Exequiel		15/02/15																
VERIF.																		
LUGAR: GASODUCTO ENTRERRIANO Ø12" TRAMO 57 CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - GUALEGUAYCHÚ						Nº DE OBRA												
OBRA: SOPORTE TIPO CABALLETE PARA LA PRM																		
NUMERO DE PLANO: PL - 14					ESCALA S/E	REVISIÓN												
					HOJA Nº 1 DE 1													

