


VER NOTA 9  
EN ESTE CAMPO SE INDICARA  
EL TIPO DE INSTALACION.  
POR EJEMPLO:  
VALVULA DE BLOQUEO,  
VALVULA DE DERIVACION,  
ESTACION DE MEDICION,  
ETC.



### NOTAS

- 1.- ESTA SEÑALIZACIÓN DEBERÁ INSTALARSE EN INSTALACIONES DE SUPERFICIE PARA SU IDENTIFICACIÓN.
- 2.- TODAS LAS DIMENSIONES SON EN mm., SALVO INDICACIÓN.
- 3.- EL MATERIAL DEL CARTEL SERÁ CHAPA LISA CALIBRE BWG 18 (ESPESOR = 1,25mm) GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE 270 g/m<sup>2</sup>
- 4.- LA TIPOGRAFÍA ES HELVÉTICA BOLD (IDEM SWITZERLAND BOLD Ó ARIAL BOLD), SIN DEFORMACIÓN.
- 5.- EL FONDO SE EJECUTARÁ EN LÁMINA REFLECTANTE GRADO INGENIERÍA DE COLOR BLANCO, MARCA 3M SCOTCHLITE 3290.
- 6.- PARA LEYENDAS, ORLA Y SÍMBOLOS EJECUTADOS POR PLOTEO, SE UTILIZARÁ LÁMINA AUTOADHESIVA COMPATIBLE CON EL SUSTRATO, SEGÚN LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN:  
AZUL: LÁMINA REFLECTANTE GRADO INGENIERÍA MARCA 3M SCOTCHLITE 580 PLUS, COLOR 580-76.  
NEGRO: VINILO NO REFLECTIVO AUTOADHESIVO SCOTCH 7725-12.
- 7.- PARA LEYENDAS, ORLA Y SÍMBOLOS EJECUTADOS POR SERIGRAFÍA, SE UTILIZARÁN TINTAS SERIGRÁFICAS PARA LÁMINA GRADO INGENIERÍA, MARCA 3M SCOTCH SERIE 700, SEGÚN LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN:  
AZUL: TINTA DE COLORES DE PROCESO SCOTCHLITE 710 CON TONER PARA OBTENER EL COLOR PANTONE 293.  
NEGRO: TINTA DE COLORES DE PROCESO SCOTCHLITE 705.
- 8.- LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL CARTEL Y LA APLICACIÓN DE LAS LÁMINAS Y TINTAS SE EFECTUARÁ SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS.
- 9.- LA INSTALACIÓN SE IDENTIFICARÁ COMO: VÁLVULA DE BLOQUEO DE LÍNEA; INTERCONEXIÓN; ESTACIÓN DE MEDICIÓN; ETC.

REEMPLAZA A:	REV.	REEMPLAZADO POR:	REV.	TÍTULO:	
				INSTALACIÓN DE GAS NATURAL EN ALTA PRESIÓN	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TIPO DE ELABORADO: PROYECTO	
DIBUJ.	Caire, Samir		03/03/15		
DIBUJ.	Benetti, Exequiel		03/03/15		
VERIF.				LUGAR: GASODUCTO ENTRERRIANO Ø12" TRAMO 57 CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - GUALEGUAYCHÚ	Nº DE OBRA
				OBRA: IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN	
				NUMERO DE PLANO: <b>PL - 21</b>	ESCALA S/E HOJA Nº 1 DE 1